

枣庄市燃煤电厂自动监控数据情况 (2024年11月4日-11月10日)

序号	区县	企业名称	氮氧化物		二氧化硫		颗粒物	
			平均浓度 (mg/m ³)	排名	平均浓度 (mg/m ³)	排名	平均浓度 (mg/m ³)	排名
1	滕州市	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	22.1	1	11.0	5	2.39	7
2	峰城区	华电国际电力十里泉发电厂	31.0	2	13.4	7	2.12	5
3	山亭区	枣庄南郊热电有限公司	31.6	3	11.4	6	1.96	4
4	滕州市	山东丰源通达电力有限公司	32.4	4	9.09	2	0.907	2
5	高新区	华电滕州新源热电有限公司	35.2	5	9.61	4	3.24	10
6	市中区	滕州富源低热值燃料热电有限公司	35.8	6	21.9	11	2.33	6
7	市中区	兖矿鲁南化工有限公司	36.1	7	0.839	1	2.50	8
8	薛城区	山东王晁煤电集团热电有限公司	38.0	8	16.5	9	3.78	11
9	台儿庄区	远通纸业(山东)有限公司	41.5	9	15.5	8	0.727	1
10	台儿庄区	山东王晁煤电集团新能发电有限公司	43.1	10	17.7	10	1.65	3
11	滕州市	枣庄华润纸业有限公司	50.6	11	9.18	3	3.13	9
12	薛城区	枣庄市海象纸业有限公司	62.7	12	22.0	12	4.17	12
13	市中区	枣庄善有供热有限公司	66.0	13	25.1	13	5.45	13

备注：1、表格数据来源于枣庄市环境监测监控系统 V6.1 平台；
2、表格内浓度排列顺序为正序。

枣庄市水泥行业自动监控数据情况 (2024年11月4日-11月10日)

序号	区县	企业名称	氮氧化物		二氧化硫		颗粒物	
			平均浓度 (mg/m ³)	排名	平均浓度 (mg/m ³)	排名	平均浓度 (mg/m ³)	排名
1	山亭区	华沃(枣庄)水泥有限公司	36.4	1	2.44	9	3.93	12
2	台儿庄区	山东泉兴水泥有限公司	36.8	2	12.8	4	1.09	6
3	滕州市	鲁南中联水泥有限公司	38.8	3	1.01	2	0.647	2
4	滕州市	滕州中联水泥有限公司	40.4	4	3.60	10	2.03	9
5	台儿庄区	枣庄山水水泥有限公司	40.8	5	0.552	1	0.766	4
6	市中区	泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司	43.6	6	16.6	6	0.247	1
7	市中区	枣庄中联水泥有限公司	44.3	7	18.0	7	1.43	7
8	台儿庄区	枣庄创新山水水泥有限公司	44.6	8	4.39	12	0.711	3
9	市中区	枣庄市沃丰水泥有限公司	45.1	9	13.9	5	3.64	11
10	峄城区	山东申丰水泥集团有限公司	45.3	10	19.6	8	0.771	5
11	滕州市	滕州市东郭水泥有限公司	47.1	11	3.61	11	3.53	10
12	薛城区	山东顺兴水泥股份有限公司	72.0	12	10.5	3	2.03	8

备注：1、表格数据来源于枣庄市环境监测监控系统 V6.1 平台；

2、表格内浓度排列顺序为正序。