

枣庄市燃煤电厂自动监控数据情况

(2024年11月11日-17日)

序号	区县	企业名称	氮氧化物		二氧化硫		颗粒物	
			平均浓度 (mg/m ³)	排名	平均浓度 (mg/m ³)	排名	平均浓度 (mg/m ³)	排名
1	高新区	枣庄八一水煤浆热电 有限责任公司	14.2	1	9.45	6	2.29	9
2	滕州市	滕州亿达华闻煤电化 有限公司	15.3	2	11.4	9	0.562	1
3	峰城区	山东丰源通达电力 有限公司	22.9	3	7.18	3	0.798	3
4	市中区	华电国际电力十里泉 发电厂	26.1	4	7.69	4	1.72	7
5	山亭区	枣庄华润纸业有限公司	28.4	5	5.15	2	2.15	8
6	滕州市	兖矿鲁南化工有限公司	29.9	6	0.648	1	1.24	6
7	薛城区	枣庄市建阳热电 有限公司	31.9	7	11.6	10	0.865	5
8	滕州市	山东辛化硅胶有限公司	32.8	8	17.9	13	0.808	4
9	滕州市	滕州富源低热值燃料 热电有限公司	33.8	9	19.9	15	2.93	12
10	市中区	枣庄南郊热电有限公司	34	10	10.8	7	3.55	15
11	台儿庄区	山东王晁煤电集团新能 发电有限公司	35.3	11	11.4	8	2.47	11
12	滕州市	华电滕州新源热电 有限公司	35.5	12	9.11	5	2.94	13
13	滕州市	山东恒仁工贸有限公司	38.4	13	17	12	2.45	10
14	薛城区	远通纸业(山东) 有限公司	42.6	14	14.9	11	0.726	2
15	台儿庄区	山东王晁煤电集团 热电有限公司	45.4	15	18.8	14	3.36	14

备注：1、表格数据来源于枣庄市环境监测监控系统 V6.1 平台；

2、表格内浓度排列顺序为正序。

枣庄市水泥行业自动监控数据情况

(2024年11月11日-17日)

序号	区县	企业名称	氮氧化物		二氧化硫		颗粒物	
			平均浓度 (mg/m ³)	排名	平均浓度 (mg/m ³)	排名	平均浓度 (mg/m ³)	排名
1	台儿庄区	山东泉兴水泥有限公司	38	1	6.99	8	1.52	7
2	山亭区	华沃(枣庄)水泥有限公司	40.6	2	6.05	6	4.77	9
3	峄城区	山东申丰水泥集团有限公司	42.5	3	13.6	9	1.44	6
4	滕州市	鲁南中联水泥有限公司	42.9	4	1.18	2	0.461	2
5	台儿庄区	枣庄山水水泥有限公司	44.2	5	1.05	1	0.97	5
6	滕州市	滕州中联水泥有限公司	45.9	6	4.67	5	2.65	8
7	市中区	枣庄市沃丰水泥有限公司	46.2	7	6.68	7	6.26	11
8	市中区	枣庄中联水泥有限公司	51.5	8	19.8	10	0.736	3
9	台儿庄区	枣庄创新山水水泥有限公司	58.5	9	2.86	4	0.945	4
10	市中区	泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司	59.6	10	23.6	11	0.357	1
11	滕州市	滕州市东郭水泥有限公司	59.7	11	2.52	3	5.43	10

备注：1、表格数据来源于枣庄市环境监测监控系统 V6.1 平台；

2、表格内浓度排列顺序为正序。